



# MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘOVICE

## odbor výstavby a životního prostředí

naše č.j.:  
MUHO/33751/2022  
ze dne: 24.11.2022

naše zn.:  
S-MUHO/6051/2022/SML  
vyřizuje: Ing. Lucie Šmídová  
tel.: 311 545 325  
e-mail: stavba7@mesto-horovice.cz

Dle rozdělovníku

## OZNÁMENÍ

### O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A UPUŠTĚNÍ OD OHLEDÁNÍ NA MÍSTĚ A ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), s odkazem na § 94m odst. 2 stavebního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu, **oznamuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům**, že dne 19.09.2022 podala právnická osoba

**Obec Hředle, IČ 00233277, sídlo Hředle 25, 267 51 Zdice**

u Městského úřadu Hořovice, odboru výstavby a životního prostředí žádost o vydání

**společného povolení podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona k umístění a provedení souboru staveb, vedenému pod názvem „Vodovodní přivaděč – Hředle“, sestávajícímu z těchto objektů:**

**IO-01 Vodovodní přivaděč**

**IO-02 Část elektro**

Stavba bude umístěna na pozemcích p. č. 65/1 (ostatní plocha), p. č. 393/1 (trvalý travní porost), p. č. 393/9 (lesní pozemek), p. č. 396 (lesní pozemek), p. č. 464/13 (orná půda), p. č. 464/26 (orná půda), p. č. 1454/1 (ostatní plocha) a p. č. 1460 (ostatní plocha), vše v k. ú. Hředle u Zdic.

Orientační určení polohy stavby v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální:  $X = 1056841.514$ ,  $Y = 780833.261$  (napojení vodovodu na studnu),  $X = 1058032.445$ ,  $Y = 780975.115$  (napojení na vodojem).

**Vodovodní přivaděč** propojí nově vybudovanou studnu na pozemku p. č. 396 v k. ú. Hředle u Zdic a stávající vodojem (VDJ) na pozemku p. č. st. 269 v k. ú. Hředle u Zdic. Potrubí bude v provedení PE100 SDR11, 90x8,2 o celkové délce 1503,80 m. Vodovodní potrubí bude vedeno od studny a zavedeno do vodojemu do obslužné části skrze jádrový vrt, který bude utěsněn. Následně dojde k napojení na stávající rozvod vody v obslužné části přes vložený T-kus DN 80/80 a uzavírací šoupě DN 80. Dochlorovací jednotka pitné vody bude využita stávající v rámci napojení na stávající rozvody v obslužné části, rovněž tak měření odebrané vody.

### **Část elektro**

#### *Přípojka NN pro VDJ a studnu*

Přípojka NN pro vodojem je stávající. Studna bude napájena z nového rozváděče elektrotechnologie RM1 VDJ. Z tohoto rozváděče bude vyveden kabel CYKY-J 4x10 mm<sup>2</sup>, který bude ukončen v pojistkové skříni SS100 umístěné u vnější stěny VDJ. Budou osazeny propojovací zkratové propojky. Z SS100 bude vyveden kabel AYKY 4x95 mm<sup>2</sup>, který bude uložen v zemi v pískovém loži. Bude se jednat o trasu dlouhou 1 502 m, která bude vedena souběžně s novým vodovodním potrubím a optickým kabelem. Kabel bude ukončen v pojistkové skříni SS100 umístěné ve zděném pilíři studny. Zde budou taktéž osazeny propojovací zkratové propojky. Kabelem CYKY-J 4x10 mm<sup>2</sup> vedeným uvnitř pilíře pak bude připojen rozváděč elektrotechnologie RM2 studny.

#### *Technologická elektroinstalace, měření a regulace VDJ*

##### Rozváděč RM1

Technologická zařízení a pohony – pohony armatur M3-M4

Měření – měření průtoku, měření výšky hladin v akumulaci, signalizace hladin, měření tlaku, signalizace zaplavení, signalizace zavodnění, měření teploty, vstup do objektu, stav sítě, sumární porucha

Vizualizace a přenos dat

Stavební elektroinstalace – osvětlení, zásuvkový rozvod, elektrické vytápění

Ochrana před bleskem

Uzemnění a pospojování

#### *Technologická elektroinstalace, měření a regulace studny*

Zděný pilíř (Rozměry 2000x1800x750 mm, na betonovém základu o min. hloubce 800 mm, plechová stříška. Součástí bude pojistková skříň a nika o rozměrech 1200x1400x600 mm, v níž bude zavěšen rozváděč RM2 a umístěna hlavní přípojnice MET.)

Technologická zařízení a pohony – čerpadlo ve vrtané studni M1

Měření – měření výšky hladiny ve studni, signalizace zaplavení, vstup do objektu, stav sítě, sumární porucha

Vizualizace a přenos dat

Uzemnění a pospojování

#### *Kabelové trasy*

Pro uložení budou použity drátěné kabelové žlaby, ochranné flexibilní chráničky/plastové trubky, plastové kabelové chráničky.

#### *Kabely*

Pro silové rozvody budou použity typy kabelů CYKY, AYKY, k připojení snímačů a řídicího systému JYTY a J-Y(ST)Y. Pro kabel vedoucí z RM1 do SS 100 u VDJ a pro kabely technologické elektroinstalace vedoucí z RM2 do zhlaví vrtu budou provedeny prostupy jádrovým vrtáním o průměru 80 a 100 mm.

#### *Optický kabel*

Slouží pro přímou komunikaci mezi VDJ a studnou. Bude uložen v HDPE trubce v souběhu s napájecím kabelem pro studnu v délce 1502 m.

Soubor staveb, kde stavbou hlavní je vodní dílo – vodovod – bude sloužit k navýšení kapacity obecního vodovodu.

### Poučení

Podle ustanovení § 94m odst. 1 a 3 stavebního zákona vodoprávní úřad **nenařizuje ohledání místa** a ústní jednání, neboť jsou mu známy poměry staveniště, žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhovaného záměru a stanovení podmínek k jeho provádění a jelikož má obec Hředle vydaný územní plán.

Účastníci řízení mohou ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona uplatnit námítky, popř. důkazy a dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska k předmětnému společnému řízení nejpozději **do 15 dnů** ode dne následujícího po dni doručení tohoto oznámení u Městského úřadu Hořovice, odboru výstavby a životního prostředí, Palackého nám. 640, 268 01 Hořovice. K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám nebude přihlédnuto.

Osoba, která je účastníkem řízení podle ustanovení § 94k písm. c až e stavebního zákona může uplatňovat námítky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru, nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být **přímo dotčeno** jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. **K námítkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.** Účastník v námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek.

Ve stejné lhůtě a ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu se dává účastníkům společného řízení možnost **nahlédnout do podkladů shromážděných pro rozhodnutí** na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Hořovice, Palackého nám. 640, 1. patro, č. dv. 212, v úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin, v jiný den po domluvě a vyjádřit se k nim. Po uplynutí stanovené lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc dle § 33 správního řádu.

Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Ing. Lucie Šmídová v. r.  
samostatná odborná referentka

**Rozdělovník:**

**Účastník řízení dle ust. § 94k písm. a), b) stavebního zákona (do vlastních rukou)**  
Obec Hředle, Hředle 25, 267 51 Zdice (DS)

**Účastník řízení dle ust. § 94k písm. d) stavebního zákona (do vlastních rukou)**  
Antonín Mencl, Hředle 140, 267 51 Zdice

**Účastníci řízení dle ust. § 94k odst. 1 písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)**

Vlastníci sousedních pozemků:

p. č. 758/1, 807 v k. ú. Broumy

p. č. 66/1, 361/1, 362/2, 368, 393/8, 394, 398/1, 399, 400/1, 400/2, 401, 451, 461, 464/1, 464/2, 464/25, 471, 472, 473, 474, 475, 479, 480, 481/2, 482, 486, 487, 488, 490, 491, 492, 493/1, 493/2, 496/1, 496/2, 496/3, 497, 498, 502/1, 526/7, 526/11, 526/12, 526/13, 526/14, 1425/1, 1452/1, 1453, 1454/2, 1461, 1529, st. 33/1, st. 33/2, st. 34/2, st. 36, st. 114/2, st. 245/1, st. 269 v k. ú. Hředle u Zdic

p. č. 431 v k. ú. Svatá

**Dotčené orgány**

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a ŽP, úsek územního plánování – zde

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a ŽP, státní správa lesů – zde

Městský úřad Zdice, odbor správní, Husova 2, 267 51 Zdice (DS)

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, úz. pracoviště Beroun, Politických vězňů 455, 266 44 Beroun (DS)

**Na vědomí**

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 2430/14, 301 00 Plzeň (DS)

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (DS)

MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4 – Michle (DS)

**Ke zveřejnění**

Městský úřad Hořovice, odbor organizační – zde

Obecní úřad Hředle

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Hořovice a OÚ Hředle.**

**Vyvěšeno** na úřední desce  
Městského úřadu Hořovice  
dne (datum, razítko, podpis):

**Sejmuto**  
dne (datum, razítko, podpis):

**Vyvěšeno** na úřední desce  
Obecního úřadu Hředle  
dne (datum, razítko, podpis):

**Sejmuto**  
dne (datum, razítko, podpis):

Odkaz pro dálkové nahlížení: <https://www.mesto-horovice.eu/mestsky-urad/uredni-deska/>